

RAPPORTO DI PROVA NO. 106.0AF0070/13

Test Report no.

METODO DI PROVA: NF P 92-507:1994

Test method

DENOMINAZIONE DELLA PROVA: Classificazione secondo la reazione al fuoco

Description of the standard

Classement selon réaction au feu

RICHIEDENTE: Maricell S.r.l.

Sponsor

Via Villanova, 15

32013 - LONGARONE (BL)

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: MYcell M080 (Thick. 11 mm)

Denomination of the material

LOTTO PRODUZIONE: N° 22032 del / of : 13/12/2012

Production batch

- Questo documento fa riferimento al seguente documento Rapporto di Prova emesso da questo Laboratorio.
This document refers to the following document Test Report issued by this Laboratory.

Rapporto di Prova / Test Report	Prova / Test
106.0AF0010/13	AFNOR NF P 92-501

CLASSIFICAZIONE

Judgement

Risultati di Prova / Test Results

Rapporto di prova / Test Report	Prova / Test	Risultato / Result
106.0AF0010/13	AFNOR NF P 92-501	q = 6.8

Casi di comportamento particolare secondo AFNOR NF P 92-507 § 3.2.2

Cases of particular behaviour according to

Nessuno / None

Prove complementari / Complementary tests

Non applicabili / Not applicable

Sulla base dei risultati sopra riportati, il materiale sottoposto a prova è classificato come:

On the basis of the above reported results, the material submitted to test is classified as:

M2

Conformemente a quanto indicato nella AFNOR NF F 16.101:1988 § 6.1.2

In compliance with the indication of AFNOR NF F 16.101:1988 § 6.1.2

Questo documento deve essere letto congiuntamente al Rapporto di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.

This document has to be read in conjunction with the Test Report, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

Prato, 15/02/2013

Il Direttore del Laboratorio
The Director of the Laboratory
Dr. Luca Ermini